



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека

по Архангельской области

ул. Гайдара, д. 24, г. Архангельск, 163000

тел.: (8182) 200569 факс: (8182) 652783

E-mail: arkh@29.rospotrebnadzor.ru http://29.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 75036145, ОГРН 1052901021689, ИНН/КПП 2901133673/290101001

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 388/пр. _____ г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 24 « 28 » _____ мая 20 24 г.
(место выдачи предписания)

Мною, Томиловой Марией Валерьевной, ведущим специалистом-экспертом отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Архангельской области

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа «Город Архангельск» «Средняя школа №68» (далее - МБОУ СШ №68), (юридический адрес: 163022, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Менделеева, д. 19), ИНН 2901042497, ОГРН 1022900548912 по адресам: 163022, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Менделеева, д. 19; 163021, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Маслова, д. 22.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

МБОУ СШ № 68 по адресу: 163022, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Менделеева, д. 19

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20).

п.1.5. В соответствии с представленной информацией администрацией МБОУ СШ №68 по адресу: 163022, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Менделеева, д. 19 работники МБОУ СШ №68 не соответствуют требованиям, касающимся прохождения ими профессиональной гигиенической подготовки и аттестации:

- не пройдена профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация у следующих работников: Новикова Светлана Александровна (гардеробщик, дата приема на работу 15.07.2020); Патюкова Галина Евгеньевна (гардеробщик, дата приема на работу 28.08.2006); Смирнова Ольга Владимировна (библиотекарь, дата приема на работу 15.08.2016); Шарапов Сергей Аркадьевич (уборщик территорий, дата приема на работу 11.01.2021).

п. 2.4.2., 3.4.14 Не обеспечена наполняемость классов исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося не менее 2,5 кв.м при фронтальных формах занятий:

- 1 «Б» класс по списку 28 детей площадь кабинета №2 (по техническому паспорту) – 51,7 кв.м, площадь на одного ребёнка 1,8 кв.м, при нормативе не менее 2,5 кв.м.

- 1 «В» класс по списку 25 детей, площадь кабинета №4 (по техническому паспорту) – 52,5 кв.м, площадь на одного ребёнка 2,1 кв.м, при нормативе не менее 2,5 кв.м.

- 2 «А» класс по списку 27 детей, площадь кабинета №5 (по техническому паспорту) – 53,3 кв.м, площадь на одного ребёнка 2,0 кв.м, при нормативе не менее 2,5 кв.м.

- 2 «Б» класс по списку 28 детей, площадь кабинета №6 (по техническому паспорту) – 55,7 кв.м,

площадь на одного ребёнка 2,0 кв.м, при нормативе не менее 2,5 кв.м. (1 смена).

- 3 «А» класс по списку 28 детей, площадь кабинета №6 (по техническому паспорту) – 55,7 кв.м, площадь на одного ребёнка 2,0 кв.м, при нормативе не менее 2,5 кв.м.3 (2 смена).

- 4 «А» класс по списку 29 детей, площадь кабинета №1 (по техническому паспорту) – 53,3 кв.м, площадь на одного ребёнка 1,8 кв.м, при нормативе не менее 2,5 кв.м.

- 4 «Б» класс по списку 31 ребенок,, площадь кабинета №3 (по техническому паспорту) – 52,9 кв.м, площадь на одного ребёнка 1,7 кв.м, при нормативе не менее 2,5 кв.м.

п. 2.5.2 Выявлены дефекты и повреждения поверхности напольного покрытия, что не позволяет проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств в кабинете музыки №9 (сколы краски, выбоины).

п. 2.5.3. Выявлены дефекты отделки поверхности стен, что не позволяет проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств в следующих помещениях: в спортивной зале (сколы краски); в коридоре 3 этажа у кабинета №10 (трещины), в коридоре у кабинета №1 и №2 (трещины, сколы краски).

Обнаружены дефекты отделки поверхности стен, что не позволяет проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств в помещении для уборочного инвентаря (½ побелка).

Обнаружены дефекты отделки поверхности потолка, что не позволяет проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств в следующих помещениях: в коридоре при спортивной зале (сколы краски), в коридоре 3 этажа у лестничного марша (следы протекания); в помещении для уборочного инвентаря (следы протекания), в коридоре у музея (сколы краски), в туалете девочек 3 этаж (следы протекания).

Обнаружены дефекты отделки поверхности потолка, что не позволяет проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств в помещении для уборочного инвентаря (побелка).

п. 3.4.3. (п. 172, таблица 6.1 СанПиН 1.2.3685-21). Обеденный зал и столовая расположены на 1 этаже. Количество обучающихся – 628 человек. В обеденном зале оборудовано 174 посадочных мест (29 столов) площадь обеденного зала –107,2 кв.м. (0,6 кв.м. на одно посадочное место, при нормативе не менее 0,7 кв.м. на одно посадочное место).

Перед обеденным залом оборудовано 8 умывальных раковин, оборудовано 174 посадочных места, фактически 1 кран на 22 посадочных мест (при нормативе 1 кран на 20 посадочных мест).

МБОУ СШ №68 по адресу: 163021, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Маслова, д. 22 (детский сад).

п. 2.11.1.(глава IV таблица 6.17 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания») Не представлен протокол исследования песка на соответствие санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и радиологическим показателям.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

МБОУ СШ № 68 по адресу: 163022, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Менделеева, д. 19

1. Представить личные медицинские книжки со сведениями о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации у следующих работников: Новикова Светлана Александровна; Патюкова Галина Евгеньевна; Смирнова Ольга Владимировна; Шарапов Сергей Аркадьевич.
2. Обеспечить наполняемость учебных кабинетов №№ 1,2,3,4,5,6 исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося не менее 2,5 м.кв. при фронтальных формах занятий.
3. Провести ремонт пола с устранением дефектов поверхности в кабинете музыки №9.
4. Выполнить отделку потолка материалами позволяющими проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств в помещении для уборочного инвентаря.
5. Провести ремонт стен с устранением дефектов поверхности в следующих помещениях: в спортивной зале; в коридоре 3 этажа у кабинета №10; в коридоре у кабинета №1 и №2.

6. Провести ремонт потолка с устранением дефектов поверхности в следующих помещениях: в коридоре при спортивном зале, в коридоре 3 этажа у лестничного марша; в помещении для уборочного инвентаря, в коридоре у музея, в туалете девочек 3 этаж.
7. Выполнить отделку потолка материалами позволяющими проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств в помещении для уборочного инвентаря.
8. Оборудовать дополнительные умывальные раковины при обеденном зале из расчета 1 кран на 20 посадочных мест.
9. Обеспечить площадь в обеденном зале не менее 0,7 кв.м. на одно посадочное место.

МБОУ СШ №68 по адресу: 163021, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Маслова, д. 22 (детский сад).

10. Представить протокол исследования песка на соответствие санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и радиологическим показателям.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ СШ № 68 по адресам: 163022, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Менделеева, д. 19; 163021, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Маслова, д. 22.

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области по адресу: 163000, г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 24, тел./факс (8182) 21-04-72

в электронном виде на адрес detigig@29.rospotrebnadzor.ru или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до **«26» сентября 2025 г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Архангельской области

(должность лица, составившего предписание)

Томилова -

(подпись)

М.В. Томилова

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 28 » мая 2024 г. Подшивалова Подшивалова М.Н.
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу (получено лично):

директору МБОУ СШ № 68 Подшиваловой М.Н.
28 мая 2024г. 17⁰⁰

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 651630489533221723568905051781519580762169777267

Владелец Подшивалова Марина Николаевна

Действителен с 19.07.2024 по 19.07.2025