

до 02.10.2024



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Архангельской области

ул. Гайдара, д. 24, г. Архангельск, 163000
тел.: (8182) 200569 факс: (8182) 652783

E-mail: arkh@29.rospotrebnadzor.ru http://29.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 75036145, ОГРН 1052901021689, ИНН/КПП 2901133673/290101001

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 266/ пр г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 24 « 05 » июня 20 23 г.

(место выдачи предписания)

Мною, Шереметьевой Оксаной Борисовной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа «Город Архангельск» «Средняя школа № 68» (далее - МБОУ СШ №68) (юридический адрес: 163022, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Менделеева, д.19) по адресам: 163022, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Менделеева, д.19, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Маслова, д. 22

ИНН 2901042497, ОГРН 1022900548912

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

МБОУ СШ №68 по адресу: 163021, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Маслова, д. 22 (детский сад).

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20):

п.2.2.1. Частично отсутствует ограждение территории детского сада со стороны ул. Маслова, ул. Физкультурников.


п.2.2.4. Обнаружены дефекты асфальтового покрытия на территории детского сада (частично отсутствует асфальтовое покрытие, имеются ямы проезда к производственным помещениям пищеблока, к контейнерной площадке со стороны хозяйственной зоны, дорожек к центральному входу, к выходу на игровых площадки групп №№6,7,8).

п.п.2.4.3.,2.4.9. Обнаружена мебель с дефектами и повреждениями в следующих помещениях: обнаружена мебель с дефектами и повреждениями в следующих помещениях: в буфетной группы №7 (обнаружен шкаф для хранения столовой посуды с отслоением поверхности покрытия), в туалетной группы №7 (обнаружен стеллаж для хранения горшков с отслоением поверхности покрытия), что не позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

п.2.5.3. Отделка стен в следующих помещениях не позволяет проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств: на лестничных маршах центрального блока, на лестничном марше (левый блок) (побелка на высоту ориентировочно выше 1,7 м.) от пола). Обнаружены дефекты, повреждения отделки стен в туалете персонала (отслоение краски), что не позволяет проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20):

(Handwritten signatures)



п.2.16., СП 2.4.3648-20

п.2.5.3. Обнаружены дефекты отделки стен в кладовой для хранения сухих продуктов (отслоение краски).

МБОУ СШ № 68 по адресу: 163022, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Менделеева, 19 (школа).

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20)

п.2.4.2., п.3.4.14. Количество детей, в кабинете № 3 (3 «Б» класс) исходя из расчета площади, не соответствует гигиеническим нормативам (1,7 м.кв., при норме не менее 2,5 м.кв. на одного обучающегося при фронтальных формах занятий):

- кабинет №3 (3 «Б» класс) по списку 31 ребенок, площадь группы – 52,9 кв.м., площадь на одного ребёнка – 1,7 кв.м., при нормативе не менее 2,5 кв.м.

п. 2.5.3. На момент проведения профилактического визита обнаружены дефекты отделки потолка в следующих помещениях: в спортивном зале (отслоение краски), в процедурном кабинете (медицинский блок) (отслоение краски).

На момент проведения профилактического визита обнаружены дефекты отделки стен в следующих помещениях: в спортивном зале (отслоение краски), в процедурном кабинете (медицинский блок) (отслоение краски).

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

МБОУ СШ №68 по адресу: 163021, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Маслова, д. 22 (детский сад).

1. Оборудовать ограждение территории детского сада со стороны ул. Маслова, ул. Физкультурников.
2. Восстановить на территории детского сада асфальтовое покрытие проезда к производственным помещениям пищеблока, к контейнерной площадке со стороны хозяйственной зоны, дорожек к центральному входу, к выходу на игровых площадки групп №№6,7,8.

3. Заменить или отремонтировать мебель с дефектами и повреждениями в следующих помещениях: в буфетной группы №7 (обнаружен шкаф для хранения столовой посуды с отслоением поверхности покрытия), в туалетной группы №7 (обнаружен стеллаж для хранения горшков с отслоением поверхности покрытия).

4. Выполнить отделку стен материалами, позволяющими проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств: на лестничных маршах центрального блока, на лестничном марше (левый блок) (побелка на высоту ориентировочно выше 1,7 м.) от пола).

5. Провести ремонт стен с устранением дефектов и повреждений в следующих помещениях: в туалете персонала, в кладовой для хранения сухих продуктов (отслоение краски).

МБОУ СШ № 68 по адресу: 163022, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Менделеева, 19 (школа).

6. Обеспечить наполняемость классов исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося не менее 2,5 кв.м при фронтальных формах занятий в следующих кабинете №3 (3 «Б» класс).

7. Провести ремонт потолка с устранением дефектов в следующих помещениях: в спортивном зале, в процедурном кабинете (медицинский блок).

8. Провести ремонт стен с устранением дефектов в следующих помещениях: в спортивном зале, в процедурном кабинете (медицинский блок).

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ СШ №68 (юридический адрес: 163022, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Менделеева, д.19)

(наименование и адрес места нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области по адресу: г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 24



тел./факс (8182) 21-04-72

в электронном виде на адрес detigig@29.rospotrebnadzor.ru

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «02» октября 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт отдела
санитарного надзора Управления
Роспотребнадзора по Архангельской
области



О.Б. Шереметьева

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 05 » июня 2023 г. С
И.о. директора МБОУ СШ №68

И.В. Сендецкая

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 651630489533221723568905051781519580762169777267

Владелец Подшивалова Марина Николаевна

Действителен с 19.07.2024 по 19.07.2025